



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности профилактической работы города Ижевска
426072 г. Ижевск, ул. Ленина, 111 факс 66-45-17, тел. 68-93-74 e-mail: indgpn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/77/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №194»

«14» ноября 2018 г. по «28» ноября 2018г. проведено обследование (проверка) Государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Ханнановым Ильясом Фанилевичем.

на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №194» расположенного (ых) по адресу:
г. Ижевск ул. В.Шоссе, 90А; ул. В.Шоссе, 78А;

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №194» Ломовцева Екатерина Владимировна

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания 19/1/77/1/1-	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) исполнителя
	г. Ижевск ул. В.Шоссе, 90А.			
1	Деревянные конструкции чердачного помещения по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ проведение повторной обработки данной конструкции не обеспечена.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).	01.06.2019г.	
2	Не оснащен второй этаж здания, системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ).	ст. 1, 4, 5, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 6, таблица 2 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009; п. 3.2; раздел 5; таблица 2 НПБ	01.06.2019г.	

		104-03.		
	г. Ижевск ул. В.Шоссе, 78А.			
3	Отделка стен, в лестничной клетке, у основного эвакуационного выхода выполнено из горючих материалов (сертификат на материал с показателем класса пожарной опасности КМ0 не представлен).	ст. 134, Таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2019г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Государственный инспектор
г. Ижевска по пожарному надзору
Ханнанов Ильяс Фанилевич



(Handwritten signature)
(подпись)

«28» ноября 2018 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись) *заведующий МБДОУ № 194 СВ Лешевык*
(должность, фамилия, и.о.)
«28» *ноября* 20 *18* г.

Телефон доверия г.Ижевск – (3412) 51-99-99