

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 194»
(МБДОУ № 194)



194-тй номеро нылпи сад школаозь
дышетонъя коньдэтэн возиськись
муниципал ужьюрт
(194 - тй номеро ШДМКВУ)

426039, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 90а, тел.(3412) 44-37-23,
ИНН/КПП 1833022642/184001001, e-mail: mdou-194@yandex.ru

Исх. № 17 от 30.05.2019

Главное управление Министерства РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по УР
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы

Отчет

о выполнении предписания № 19/77/1/1-3 от 28.11.2018г.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

№	Предписание	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	Деревянные конструкции чердачного помещения по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода –изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ проведение повторной обработки данной конструкции не обеспечена	Ломовцева Е.В.	Учреждение включено в перечень детских садов, в которых в 2019 году будет произведен капитальный ремонт кровли. В смету в рамках капитального ремонта включены работы по пропитке чердачных перекрытий огнезащитным составом.
2	Не оснащен второй этаж здания, системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)	Ломовцева Е.В.	Выполнено Договор на установку СОУЭ заключен с ООО «Триумф» № 69 от 29.03.2019
3	Отделка стен, в лестничной клетке, у основного эвакуационного выхода выполнено из горючих материалов (сертификат на материал с показателем класса пожарной опасности КМ0 не представлен)	Ломовцева Е.В.	Выполнено, произведен демонтаж горючих панелей, для отделки лестничной клетки использована краска с показателем класса пожарной опасности КМ0.

Заведующий МБДОУ №194



Е.В. Ломовцева